

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.MЮ62.B.03089

Серия RU № 0338358

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического обеспечения».
Основной государственный регистрационный номер: 1146952018311.
Место нахождения: 170008, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Проспект Победы, дом 35, офис 9
Фактический адрес: 170023, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бобкова, дом 7, офис 20
Телефон: 4993721983, факс: 4993721983, адрес электронной почты: ctosnab@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «B-SAFETY GmbH».
Место нахождения: ГЕРМАНИЯ, Grützmühlenweg 46 DE-22339 Hamburg
Фактический адрес: ГЕРМАНИЯ, Grützmühlenweg 46 DE-22339 Hamburg

ПРОДУКЦИЯ Аварийные души и аварийные душевые кабины серии BR, с резервуарами для воды и без резервуара, во взрывозащищенном исполнении.
Оборудование выпускается по технической документации изготовителя для работы во взрывоопасных средах в соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 012/2011
Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0251236, 0251237).
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 7324 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - акта о результатах анализа состояния производства Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического обеспечения» № 00807АП от 09.08.2015 года;
- протокола испытаний № 4596-2015-08 от 26.08.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации», Аттестат № РОСС RU.0001.21AB67, срок действия до 21.07.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Специальные требования к условиям хранения не предусмотрены.
Срок службы, срок и условия хранения указаны в Руководстве по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.12.2015 ПО 10.12.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.П. Филатчев
(инициалы, фамилия)

А.В. Ивочкин
(инициалы, фамилия)